

Klimatyzatory Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

| lp | Oddział | Model | Typ (suf/Pś.) | Producent | Środek chł. | Pojemność | Data przeglądu I 2019 | Data przeglądu II 2019 | Data przeglądu I 2020 | Data przeglądu II 2020 |
|----|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Blok operacyjny A | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9 kg | 10 dni od podpisania umowy | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 2 | Blok operacyjny B | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9 kg | 10 dni od podpisania umowy | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 3 | Blok operacyjny C | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9 kg | 10 dni od podpisania umowy | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 4 | Neurologia Udar | ELSI-JED018 | PŚ | Electra | R410A | 0,8 kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 5 | Neurologia Udar | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 6 | Neurologia Udar | ELSI-JED018 | PŚ | Electra | R410A | 0,8kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 7 | Neurologia Kier. | Inverter V P09RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 8 | Neurologia Rehabilitacja | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 9 | Blok Porodowy | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 10 | Kardiologia Zabiegowy | S12AHP NE2 | PŚ | LG | R410A | 0,93kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 11 | Kardiologia Lekarski | Inverter V | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 12 | Kardiologia INK | UVNH30GJLA2 | PŚ | LG | R410A | 1,8kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 13 | Kardiologia Kierownik | GWH12KF | PŚ | GREE | R410A | 1kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 14 | Kardiologia Echo 219 | RS-12UD | PŚ | FUJI Electric | R410A | 0,8kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 15 | Kardiologia Echo 218 | CKBY12HNI4 | PŚ | YAMA | R407C | 1kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 16 | Wewnętrzny | AS18TD2HRA | PŚ | HAIER | R410A | 1,2kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 17 | Wewnętrzny Lekarski | CKSY9HNI4 | PŚ | YAMA | R407C | 1kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 18 | Okulistyka Lekarski | AS25TADHRA-CE | PŚ | Haier | R410A | 1kg | wykonany | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 19 | Okulistyka Ordynator | AS35TABHRA | PŚ | Haier | R410A | 1kg | wykonany | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 20 | Okulistyka Gabinet zabiegowy | | PŚ | GREE | R410A | 1kg | nowa | w ramach gwarancji | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 21 | Okulistyka Blok operacyjny | AS35TABHRA | PŚ | Haier | R410A | 1kg | nowa | w ramach gwarancji | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 22 | Poradnia Kardiologiczna | GWH12KF | PŚ | GREE | R410A | 1kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 23 | Laboratorium | UVNH30BLAD | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 24 | SOR UPS | Inverter V P09RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 25 | Serologia | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 26 | Patomorfologia | RSA 12 | PŚ | FUJI Electric | R410A | 0,8kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 27 | Patomorfologia | RSA 12 | PŚ | FUJI Electric | R410A | 0,8kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 28 | Patomorfologia | RSA 12 | PŚ | FUJI Electric | R410A | 0,8kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 29 | Magazyn odpadów | Inverter V P12RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 30 | Centrala telefoniczna | Inverter V P09RL | PŚ | LG | R410A | 0,9kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 31 | Pion dyrektorski | | SUF | LG | R410A | 1kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 32 | Serwerownia biurowiec | AS-09UR4SYDTD | PŚ | HISENSE | | | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 33 | Kardiologia Inw. Lekarski | KAISAI- SPLIT | PŚ | KAISAI | R410A | 0,6kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 34 | Kardiologia Inw. Sala chorych | Split – Fujitsu ASYA24LDC | PŚ | Fujitsu | R410A | 1,2 kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 35 | Kardiologia Inw. Dach-sala zabiegowa | FLAKTWOODS, centrala wentylacyjna, agregat wody lodowej | SUF | FLAKTWOODS | R410A | 2,8 kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 36 | Kardiologia Inw. Serwerownia | Panasonic INWERTER CU-UE12RKE | PŚ | Panasonic | R410A | | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 37 | Serwerownia piwnica | J100Vi | PŚ | Rotenso | R410A | 3,2 kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |
| 38 | Serwerownia piwnica | J100Vi | PŚ | Rotenso | R410A | 3,2 kg | 30.06.2019 | 30.09.2019 | 30.04.2020 | 30.09.2020 |